



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAMAWIAJĄCY:
MIASTO ZAMOŚĆ

ul. Rynek Wielki 13

22-400 Zamość

Numer postępowania: RIM.272.35.2026.MSZ

Zamość, dnia 21.09.2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający Miasto Zamość informuje o pytaniach i odpowiedziach oraz o zmianie terminu złożenia ofert w postępowaniu pt. **Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa**, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, realizowanym z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz w ramach zadania inwestycyjnego w Budżecie Miasta Zamość o nazwie „*Budowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa.*”

I. Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Proszę o podanie faktycznej ilości małych i dużych reflektorów do wyceny. Zauważyliśmy rozbieżność – na planie sytuacyjnym (mapie) widnieje ich znacznie więcej, niż ujęto to w udostępnionym przedmiarze.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie technicznym branży elektrycznej zawartym w projekcie zagospodarowania terenu – rysunek PZT-1, Załącznik nr 11 do SWZ, zaznaczono graficznie części instalacji i urządzeń wchodzący w zakres prac do wykonania w ramach Części 1 i Części 2 zamówienia, tj. :

- dla Części 1 zakres zamówienia został obrysowany kolorem zielonym i oznaczony literami od A do D,
- dla Części 2 zakres zamówienia został obrysowany kolorem niebieskim i oznaczony literami od E do O oraz od P do T.

Ww. zakresy Zamawiający wskazał również w opisach przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9.1 dla Części 1 i załącznik nr 9.2 dla Części 2 zamówienia). Zakresy te są wiążące dla wszystkich specjalności (branż).

Pytanie 2: Czy dysponują Państwo schematami ideowymi określającymi wymagane przekroje kabli i przewodów? W obecnym przedmiarze w tej materii uwzględniono jedynie roboty ziemne (kopanie rowów), brakuje natomiast ilości i rodzajów kabli.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt techniczny branży elektrycznej zawarty w dokumentacji przetargowej (Załącznik nr 12 - PT.zip) zawiera schematy ideowe zaprojektowanych instalacji wraz z wymaganymi przekrojami kabli.

Pytanie 3: W dokumentacji nie ma wytycznych dotyczących okablowania dla zasilaczy do taśm LED, które mają być montowane co 10 metrów. Proszę o informację: jaki rodzaj kabla należy zastosować oraz w jaki sposób przewidziano ukrycie zasilania? Czy należy przyjąć montaż w ziemi (np. w hermetycznych puszkach/mufach żelowych)?

Odpowiedź: Taśmy LED oraz zasilacze oraz okablowanie nie wchodzi w zakres prac.

Pytanie 4: Brak schematów ideowych i punktu zasilania: Z nazwy opracowania wynika, że jest to "rozbudowa oświetlenia", jednak dokumentacja nie wskazuje fizycznego punktu wpięcia (istniejąca czy projektowana szafa oświetleniowa, złącze kablowe?). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie technicznym branży elektrycznej zawartym w Załączniku nr 12 – PT.zip zaznaczono graficznie części instalacji i urządzeń wchodzący w zakres prac. Projekt określa punkt wpięcia instalacji projektowanych do instalacji istniejących.

Pytanie 5: Sprzeczność w rodzaju i przekroju głównego kabla zasilającego: Prosimy o jednoznaczne określenie typu i przekroju kabla zasilającego. W dokumencie STWiORB w punkcie "2.2.zamawiający wskazuje kabel aluminiowy YAKXS 4x35mm². Jeśli zamawiający (zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami) wymaga ułożenia kabla miedzianego o przekroju 150mm², prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym dokładnej trasy tego odcinka.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kabel typu YKYżo 5x150mm² wskazany jest m.in. na rysunku nr 09 projektu technicznego branży elektrycznej zawartym w Załączniku nr 12 – PT.zip do SWZ.

Pytanie 6: Zasilanie podświetlenia liniowego LED: Dokumentacja nakazuje wykonanie zasilania taśmy LED w profilu aluminiowym "pod chodnikiem z linii kablowej zasilającej lampy parkowe". Proszę o doprecyzowanie technologii wykonania tego zasilania. Gdzie fizycznie mają zostać zamontowane zasilacze redukujące napięcie z 230V do poziomu wymaganego przez taśmy LED? Czy zamawiający przewiduje montaż doziemnych, hermetycznych studni/puszek żelowych?"

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że taśmy LED, zasilacze i okablowanie nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7: Nieczytelność planów sytuacyjnych a przedmiar: Zamawiający załączył mapy i wizualizacje, które ze względu na niską rozdzielczość są nieczytelne, uniemożliwiając weryfikację tras kablowych z przedmiarem (który zakłada m.in. 920 m ręcznego kopania rowów i 1020 m układania kabli). Czy jest dostępna mapa w formacie wektorowym (DWG) z zaznaczonymi trasami kablowymi, aby móc zweryfikować ewentualne kolizje i rodzaj nawierzchni do odtworzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie technicznym branży elektrycznej zawartym w Załączniku nr 12 – PT.zip do SWZ znajdują się czytelne plany sytuacyjne w formacie .pdf.

Pytanie 8: Brak trasy zasilania dla skrajnej oprawy: Na załączonym planie sytuacyjnym, w jego prawej górnej części, widnieje zaznaczona oprawa oświetleniowa (w okolicach "Ulicy Leśnej"), do

której nie doprowadzono żadnej widocznej trasy kablowej. Ze względu na słabą jakość proszę o wyjaśnienie: w jaki sposób przewidziano zasilenie tego punktu świetlnego? Czy oprawa ta ma zostać wpięta w istniejącą infrastrukturę (jeśli tak, gdzie dokładnie znajduje się punkt włączenia).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie technicznym branży elektrycznej zawartym w Załączniku nr 12 – PT.zip do SWZ zaznaczono graficznie części instalacji i urządzeń wchodzących w zakres prac. Projekt zawiera informacje w zakresie wykonania instalacji oświetleniowej. Dla Części 1 zakres zamówienia został obrysowany kolorem zielonym i oznaczony literami od A do D. Dla Części 2 zakres zamówienia został obrysowany kolorem niebieskim i oznaczony literami od E do O oraz od P do T. Zakresy te Zamawiający wskazał również w opisach przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9.1 dla Części 1 i załącznik nr 9.2 dla Części 2 zamówienia). Zakresy te są wiążące dla wszystkich specjalności (branż).

Pytanie 9: W związku z odpowiedzią nakazującą przyjęcie do wyceny 122 m kabla YKYżo 5x150mm² układanego od złącza kablowego do szafy ZK-STSiB, proszę o doprecyzowanie opisu, do zasilania jakich innych, nieopisanych w dokumentacji urządzeń lub obiektów ma w rzeczywistości służyć szafa ZK-STSiB i czy dostarczenie tej szafy jest przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak, to proszę o przekazanie specyfikacji i schematów szafy ZK-STSiB.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że schemat ideowy szafy ZK-STSiB znajduje się na rysunku nr 09 projektu technicznego branży elektrycznej zawartym w Załączniku nr 12 – PT.zip. Schemat szafy ZK-STSiB zawiera informację o odbiorach z niej zasilanych.

Pytanie 10: Oprawy mają w systemie DALI, Kabel YAKXS 4x35 nie obsłuży tego systemu. Jakimi przewodami mają być zasilane Reflektory duże i małe oraz lampy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma wymagania dostawy opraw pracujących w systemie DALI.

II. Nowe brzmienie w specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje Rozdział XIII. Wymagania dotyczące wadium

Dotychczasowa treść:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium, odpowiednio:
 - 1) dla Części 1 – w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100),
 - 2) dla Części 2 – w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Dla Części 1 i Części 2 zamówienia, wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj. w:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) gwarancjach bankowych,
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.

4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, **tj. do dnia 22.09.2026 r. do godz. 9:00.**

Treść po zmianach:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium, odpowiednio:
 - 1) dla Części 1 – w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100),
 - 2) dla Części 2 – w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Dla Części 1 i Części 2 zamówienia, wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj. w:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) gwarancjach bankowych,
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98 z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert, **tj. do dnia 25.09.2026 r. do godz. 9:00.**

Pozostałe zapisy Rozdziału XIII pozostają bez zmian.

III. Nowe brzmienie w specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje Rozdział XVI. Sposób, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Dotychczasowa treść:

1. **Oferty należy składać do dnia 22.09.2026 r. do godz. 9:00** na zasadach opisanych w Rozdziale XIV niniejszego SWZ za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych.
3. Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje kolejne etapy przetwarzania dokumentów.
4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę, używając przycisku „wycofaj ofertę”, który znajduje się w zakładce „Oferty/wnioski”.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przesłania na Platformie e-Zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
7. **Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 22.09.2026 r. o godz. 9:10** w siedzibie Zamawiającego.

Treść po zmianach:

1. **Oferty należy składać do dnia 25.09.2026 r. do godz. 9:00** na zasadach opisanych w Rozdziale XIV niniejszego SWZ za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>
 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych.
 3. Proces składania ofert może trwać przez dłuższy czas, w zależności od liczby i wielkości składanych dokumentów. W tym czasie nie należy zamykać okna przeglądarki. System pokazuje kolejne etapy przetwarzania dokumentów.
 4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę, używając przycisku „wycofaj ofertę”, który znajduje się w zakładce „Oferty/wnioski”.
 5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.
 6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przesłania na Platformie e-Zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 7. **Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 25.09.2026 r. o godz. 9:10** w siedzibie Zamawiającego.
- Pozostałe zapisy Rozdziału XVI pozostają bez zmian.

IV. Nowe brzmienie w specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje Rozdział XXI. Termin związania ofertą

Dotychczasowa treść:

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **21.10.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium a jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Treść po zmianach:

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 24.10.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

V. Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Powyższe wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia staje się jej integralną częścią i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Marta Pfeifer
Zastępca Prezydenta Miasta