



MOSTY ZAMOŚĆ TOMASZ CZYŻ

Sitaniec 123B, 22-400 Zamość
tel./fax (084) 616 69 05, tel. kom. 604 216 958

e-mail: biuro_zbrm@o2.pl

NIP 922 221 67 22

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Nazwa Zarządcy Drogi:	Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
Nazwa obiektu:	ul. Dzieci Zamojszczyzny
JNI:	1024948
Numer drogi i kilometraż:	74 w km 272+664

Zamość, wrzesień 2018r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ* NR 1/1024948/2018
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI): 1024948						5	JAD: ZDG Zamość					
2	Nr drogi: 74						6	Najbliższa miejscowość: Zamość					
3	Kilometraż: 272+664						7	Rodzaj i nazwa przeszkody: RZEKA TOPORNICA					
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: BETON ZBROJONY						8	Długość obiektu: 12,50					
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	-								5	NIE		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	-								5	NIE		
3	Nawierzchnia jezdni	-								5	NIE		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	-								5	NIE		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	KS							4	NIE		
6	Belki podporęczowe, gzymsy									5	NIE		
7	Urządzenia odwadniające									5	NIE		
8	Izolacja pomostu	CA								2	NIE		
9	Konstrukcja pomostu	-								-	-		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	CB	OB							3	NIE		
11	Łożyska									5	NIE		
12	Urządzenia dylatacyjne									5	NIE		
13	Przyczółki	NB	RB							4	NIE		
14	Filary	-								-	-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	NB							4	NIE		
16	Przeguby	-								-	-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	-								-	-		
18	Urządzenia ochrony środowiska	-								-	-		
19	Zakotwieniaciągów	-								-	-		
20	Cięgna	-								-	-		
21	Urządzenia obce	-								-	-		
Stan pogody: SUCHO		Ocena średnia obiektu:								4,38			
Temperatura: 27 °C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): NIE WYSTĘPUJĄ													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): NIE WYSTĘPUJĄ													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***													
Parametr								Ograniczenie**		Ocena			
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego								NIE		5			
2. Aktualna nośność obiektu								NIE		5			
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów								NIE		5			
4. Szerokość skrajni na obiekcie								NIE		5			
5. Wysokość skrajni na obiekcie								NIE		5			
6. Skrajnia / światło pod obiektem								NIE		5			
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: Estetyka obiektu zadowalająca .													
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Wykonano zalecenia z poprzedniego przeglądu.													

WNOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1.	Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
2.	Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	-
3.	Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	-
4.	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	-
5.	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	-
6.	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	-
7.	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	-
8.	Oznakowanie obiektu	NIE	-
9.	Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	TAK	2
10.	Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	-
11.	Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12.	Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:		TAK

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. Tomasz Czyż	LUB/0122/OWOM/05		16.08.2018r.

DECYZJA / WNIOSEK* :

Data: pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu *przeglądu rozszerzonego*:

1. ~~Dokumentacja fotograficzna obiektu~~
2. ~~Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń~~
3. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej*~~
5. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*~~
6. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~

* – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania *przeglądu rozszerzonego*

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 1024948

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wy- konania	Jednostka miary	Szacunko- wa liczba jednostek	Cena jed- nostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy						
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Lokalne naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad	1	m ²	20		
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Oczyszczenie dźwigarów z osadów i wykwitów	1	m ²	25		
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmостowa	Oczyszczenie koryta rzeki, regulacja koryta rzeki	1	m ²	120		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia cięgien						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. Tomasz Czyż			

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi