

Zamość, dnia 4 listopada 2021 r.

IM-ZP.272.24.2021.MS

*Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu*

**WYJAŚNIENIA NR 2 ORAZ ZMIANA NR 3  
TREŚCI SPECYFIKACJI  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą **Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu przy ul. Zamoy-  
skiego 4a**

**WYJAŚNIENIA NR 2  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość – przekazuje treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 71**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zadane pytania w dniu 25.10.2021 r. pytanie nr. 5, które dotyczyło łazienek, Inwestor odpowiedział, że „W wycenie należy ująć 18 misek ustępowych dla dzieci 5-6 lat, 3 miski ustępowe dla personelu oraz 1 komplet (umywalka + miska ustępowa + uchwyty) dla osób n-s”. Proszę doprecyzować, co zatem z łazienkami dla dzieci w wieku 3-4 lata? Uczestnicząc w wizji lokalnej w dniu 07.10.2021 r. uzyskaliśmy informację, że w przedszkolu znajdują się dzieci w wieku 3-4 lata, co zatem z przyborami sanitarnymi dla tych młodszych dzieci? W projekcie, wyszczególnione są miski ustępowe dla dzieci w wieku 3-4 lat np. Keramag Baby 6 l wyposażone w spluczkę typu dolnopluk, zamontowaną na wysokości 26 cm, natomiast dla dzieci w wieku 5 – 6 lat Keramag Kind 6l, zamontowaną na wysokości 36 cm.

Z informacji jakie uzyskaliśmy na miejscu – Przedszkole nr. 15 dotyczą, iż:

Łazienki zlokalizowane na parterze oznaczone numerami 1/06 oraz 1/10 są łazienkami dla dzieci w wieku 3-4 lata (zatem jest łącznie 6 ustępów + 6 umywalek + 2 brodziki), natomiast łazienka 1/27 będzie nową łazienką dla dzieci w wieku 5-6 lat (3 ustępy + 3 umywalki).

Ponadto rzut piętra zawiera 3 łazienki dla dzieci w wieku 5-6 lat, w tym jedna łazienka, która ma być dopiero zrobiona (czyli łącznie 9 umywalek + 9 ustępów).

Łącznie wychodzi, że dla dzieci w wieku 5-6 lat będzie zamontowane:

- 12 umywalek



- 12 ustępów

Natomiast dla dzieci w wieku 3 – 4 lata:

- 6 ustępów

- 6 umywalek

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o brakujące materiały.

**Odpowiedź:** W wycenie należy ująć:

- 12 umywalek dla dzieci w wieku 5-6 lat
- 6 umywalek dla dzieci w wieku 3-4 lat
- 12 misek ustępowych dla dzieci w wieku 5-6 lat
- 6 misek ustępowych dla dzieci w wieku 3-4 lat
- 5 brodzików 90x90
- 3 umywalki dla personelu
- 3 miski ustępowe dla personelu
- 1 komplet (umywalka + miska ustępowa + uchwyty) dla osób n-s

#### **Pytanie nr 72**

Proszę o rozwinięcie odpowiedzi dotyczące udzielonej odpowiedzi w dniu 25.10.2021 r. na pytanie nr. 36, dotyczące 2 nowych łazienek. Zamawiający odpowiedział iż „Elementy nowych łazienek należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót”. Proszę o informację, gdzie w przedmiarze robót widnieje taki punkt?

**Odpowiedź:** Prace związane z utworzeniem nowych łazienek są ujęte w pozycjach przedmiarowych dot. rodzajów robót wszystkich pomieszczeń zbiorczo tj. ściany działowe, okładziny ścian i podłóg, wyposażenie itp.

#### **Pytanie nr 73**

Proszę się odnieść do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr. 65 w dniu 25.10.2021 r. „Wymiana instalacji wod-kan nie jest w zakresie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem”. Czyli jeśli praktycznie łazienki o numerach 1/27 i 2/27 na chwilę obecną nie istnieją (są tam szatnie/ korytarz), będą dopiero zrobione, to jak Zamawiający zamierza korzystać z łazienek w których nie ma ani doprowadzenia bieżącej wody, ciepłej wody użytkowej oraz odprowadzenia kanalizacji? Czy Sanepid zezwoli, na korzystanie z łazienek bez wykonania instalacji wod-kan. !??? Nowo powstałe łazienki będą przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat.

Czy Projektant ma świadomość, że podpisał się pod projektem, w którym nie ma doprowadzenia bieżącej wody wraz z ciepłą wodą użytkową do sanitariatów, a także z odprowadzeniem kanalizacji?

Proszę o uzupełnienie brakujących informacji o zawory, średnice i długości rur oraz z jakich materiałów mają zostać wykonane instalacje wod-kan dla nowo powstałych łazienek.

**Odpowiedź:** W pomieszczeniu 2/28 rys A.4 jest pralnia istniejąca oraz piony wod – kan przy zewnętrznej ścianie budynku. W wycenie należy ująć przyłączenie urządzeń z nowo powstałych łazienek do pionów istniejących.



### ZMIANA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

**1) pkt 10.4. specyfikacji warunków zamówienia:**

dotychczasowa treść:

10.4 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. **do dnia 08.11.2021 r. do godz. 9:00.**

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium. Zamawiający uzna wadium za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy potwierdzi, że środki z tytułu wadium zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

treść po zmianie:

10.4 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. **do dnia 15.11.2021 r. do godz. 9:00.**

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium. Zamawiający uzna wadium za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy potwierdzi, że środki z tytułu wadium zostały zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

**2) pkt 11.1. specyfikacji warunków zamówienia:**

dotychczasowa treść:

11.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 07.12.2021 r.**, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

treść po zmianie:

11.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 14.12.2021 r.**, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

**3) pkt 13.1.1 specyfikacji warunków zamówienia:**

dotychczasowa treść:

13.1.1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy przesłać za pośrednictwem Platformy elektronicznej SmartPZP dostępnej pod adresem **<https://portal.smartpzp.pl/zamosc>** najpóźniej **do dnia 08.11.2021 r. do godz. 9:00.**



treść po zmianie:

13.1.1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy przesłać za pośrednictwem Platformy elektronicznej SmartPZP dostępnej pod adresem <https://portal.smartpzp.pl/zamosc> najpóźniej **do dnia 15.11.2021 r. do godz. 9:00.**

**4) pkt 13.2.1 specyfikacji warunków zamówienia:**


dotychczasowa treść:

13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.11.2021 r. o godz. 9:15** za pośrednictwem Platformy SmartPZP poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu certyfikatów niekwalifikowanych dwóch Użytkowników Wewnętrznych (tj. dwóch członków komisji przetargowej).

treść po zmianie:

13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15.11.2021 r. o godz. 9:15** za pośrednictwem Platformy SmartPZP poprzez ich odszyfrowanie przy użyciu certyfikatów niekwalifikowanych dwóch Użytkowników Wewnętrznych (tj. dwóch członków komisji przetargowej).

Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  
Z upoważnienia Prezydenta Miasta  
**Anna Maria Antos**  
Zastępca Prezydenta Miasta