

PROJEKT TECHNICZNY - REWIZJA

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RAMACH ZADANIA "GRUNTOWNA MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 15 W ZAMOŚCIU"

DACH - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNIEJ

Lp.		Data zmiany	Podpis

OZNACZENIA

- kanał nawiewny układ NW1
- kanał wyciągowy układ NW1
- 300x150 - Przewód wentylacyjny prostokątny
- SR⌀125 - Przewód wentylacyjny SPIRO
- Kierunek przepływu powietrza
- 100m^3/h - projektowany wydatek elementów wentylacyjnych

UWAGI

1. Ciągi wentylacyjne wykonać z kanałów prostokątnych oraz rur sztywnych SPIRO.
2. Kanały prowadzone w strefie ogrzewanej izolować wełną Klimafix gr 40 mm.
3. Kanały w pom. prowadzić pod stropem
4. Kanały SPIRO w przestrzeni nieogrzewanych izolować otuliną Klimafix gr 100 mm.
5. Przy elementach dystrybucji powietrza montować przepustnice regulacyjne
6. Przejścia przez strop wentylatorni zabezpieczyć klapami EIS 120
7. Okap wyciągowy zw strumieniem kompensacyjnym oraz indukcyjnym
8. Na ciągu nawiewnym i wyciągowym montować tłumiki kanałowe sztywne.

INWESTOR	**MIASTO ZAMOŚĆ** **ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość**	Nr. projektu ----------
TYTUŁ OPRACOWANIA	**REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RAMACH ZADANIA "GRUNTOWNA MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 15 W ZAMOŚCIU"** INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	Faza PROJEKT TECHNICZNY
ADRES	ul. H. JANA ZAMOYSKIEGO 4A, 22-400 ZAMOŚĆ	Skala: 1 : 100
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	

AUTORZY OPRACOWANIA		Uprawnienia	Podpis	Nr rys
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz	LUB/0177/PWOS/10		S04
Sprawdził:				Data: kwiecień 2021