



# Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość  
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58  
sekretariat@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl

Zamość, 24.04.2025r.

ZT.1738/KP.430.1.958.2025.MW

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ



0797283

Data wpływu: 2025-04-25

Nr: PP. 11141.2025

Przyjeźdźca: Jola

Wydział Organizacji i Administracji

Załącznik: 0



Miasto Zamość  
ul. Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

IMZP  
M. K.

Dotyczy: Warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2025 r. (data wpływu 18.04.2025r.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu podaje warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 14/1, 16/10, 63/22, 152/2, 160/1, 161/1 w ul. Myśliwskiej w Zamościu:

- odprowadzenie wód opadowych przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN/OD 400 w ul. Łanowej,
- włączenie do istniejącej studni o rzędnych 211,17/209,27 lub do studni o rzędnych 211,11/209,18, wg potrzeb i uznania projektanta,
- sieć kanalizacji deszczowej lokalizować w terenie ogólnodostępnym. Średnicę i zagłębienie sieci kanalizacji deszczowej projektować z uwzględnieniem możliwości przyłączania terenu przyległego,
- sieć i przyłącza projektować z rur PVC o litej, jednorodnej strukturze ścianki, sztywności obwodowej minimum SN 8 lub innych o równoważnych parametrach,
- studnie rewizyjne na sieci projektować z kręgów betonowych lub z tworzywa Ø 1200 mm. Studnie rewizyjne na przyłączy projektować z kręgów betonowych Ø 1000 mm lub z tworzywa minimum Ø 600 mm. Zwieńczone odpowiednimi do rodzaju terenu płytami nadstudziennymi,
- włazy kanałowe klasy D400 wykonane z żeliwa szarego, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, z poprzecznym zabezpieczeniem przed obrotem, bez rygli, zatrzasków i uszczeltek,
- wpusty deszczowe z osadnikiem, ruszty wyjmowane wykonane z żeliwa szarego,
- każde przyłącze należy zabezpieczyć przed ewentualnym cofnięciem się wód opadowych z kanału,
- na przebudowywanych odcinkach ulicy należy wyregulować i dostosować do projektowanych rzędnych i klasy drogi istniejące uzbrojenie sieci:
  - wodociągowej przez podniesienie lub obniżenie obudów, skrzynek zasurowych i hydrantowych z zachowaniem ich funkcjonalności. Skrzynki ustawiać na płycie zapewniającej zachowanie stabilności,
  - kanalizacji sanitarnej przez regulację wysokości posadowienia włazów studni rewizyjnych, za pomocą prefabrykowanych pierścieni żelbetowych, na masie szybkowiążącej, kominy z cegły budowlanej wymienić. W przypadku gdy wysokość komina włazowego przekroczy 0,5 m studnie należy podwyższyć za pomocą kręgów żelbetowych.

## dane kontaktowe:

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji

#### Dział Techniczny

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość  
tel. +48 84 638 12 28,  
e-mail: [zwik@pgk.zamosc.pl](mailto:zwik@pgk.zamosc.pl)

## Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy  
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408  
Wysokość kapitału zakładowego 77.407.000,0 zł  
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915  
BDO 000001537

Na lokalizację sieci i przyłączy po działkach nie będących własnością wnioskodawcy oraz roboty budowlane z nimi związane należy uzyskać zgodę właścicieli poszczególnych działek.

Na budowę sieci i przyłączy należy opracować dokumentację, która podlega uzgodnieniu w PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Do uzgodnienia należy złożyć 2 egz. dokumentacji w formie papierowej oraz wersję elektroniczną na adres [uzgodnienia-wt@pgk.zamosc.pl](mailto:uzgodnienia-wt@pgk.zamosc.pl). Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej pozostaje w Archiwum Technicznym PGK. Przed zasypaniem i po wykonaniu sieci i przyłączy należy zgłosić je do odbioru technicznego do PGK Sp. z o.o. w Zamościu.

PREZES ZARZĄDU  
*Franciszek Josik*

dane kontaktowe:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

**Dział Techniczny**

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość

tel. +48 84 638 12 28,

e-mail: [zwik@pgk.zamosc.pl](mailto:zwik@pgk.zamosc.pl)

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu**

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408

Wysokość kapitału zakładowego 77.407.000,0 zł

Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915

BDO 000001537