



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58
sekretariat@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl

Zamość, 17.09.2025r.

ZT.2371.430.1.996.2025.MW

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich

Wpłynęło
dnia 2025-09-22

Nr
Załącznik

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

wpłynęło
dnia 19.09.2025

Nr załączników

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ



0845104

Data wpływu: 2025-09-18

Nr: PP.21401.2025

Przyjęt: Jolanta Misztal
Wydział Organizacyjny i Administracyjny
Załącznik: 0

Miasto Zamość
ul. Rynek Wielki 13
22 - 400 Zamość

p. Pietrymko
p. Olszowski
19.09.2025

proszę przekazać do
Hyd. RiM

Dotyczy: Warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2025 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu podaje warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Zamościu:

- odprowadzenie wód opadowych przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN/OD 400 w pasie drogowym ul. Wyszyńskiego lub do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN/OD 300 w pasie drogowym ul. Hrubieszowskiej, wg potrzeb i uznania projektanta;
- włączenie w ul. Wyszyńskiego do istniejącej studni o rzędnych 233,13/230,83 lub poprzez dobudowę studni na kanale, albo w ul. Hrubieszowskiej do istniejącej studni o rzędnych 235,81/232,36, wg potrzeb i uznania projektanta;
- sieć kanalizacji deszczowej lokalizować w terenie ogólnodostępnym. Średnicę i zagłębienie sieci kanalizacji deszczowej projektować z uwzględnieniem możliwości przyłączania terenu przyległego,
- sieć i przyłącza projektować z rur PVC o litej, jednorodnej strukturze ścianki, sztywności obwodowej minimum SN 8 lub innych o równoważnych parametrach,
- studnie rewizyjne na sieci projektować z kręgów betonowych lub z tworzywa Ø 1200 mm. Studnie rewizyjne na przyłączy projektować z kręgów betonowych Ø 1000 mm lub z tworzywa minimum Ø 600 mm. Zwieńczone odpowiednimi do rodzaju terenu płytami nadstudziennymi,
- włazy kanałowe klasy D400 wykonane z żeliwa szarego, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, z poprzecznym zabezpieczeniem przed obrotem, bez rygli, zatrasków i uszczeltek,
- wpusty deszczowe z osadnikiem, ruszty wyjmowane wykonane z żeliwa szarego,
- każde przyłącze należy zabezpieczyć przed ewentualnym cofnięciem się wód opadowych z kanału,
- na przebudowywanych odcinkach ulicy należy wyregulować i dostosować do projektowanych rzędnych i klasy drogi istniejące uzbrojenie sieci:
 - wodociągowej przez podniesienie lub obniżenie obudów, skrzynek zasuwowych i hydrantowych z zachowaniem ich funkcjonalności. Skrzynki ustawiać na płycie zapewniającej zachowanie stabilności,
 - kanalizacji sanitarnej przez regulację wysokości posadowienia włazów studni rewizyjnych, za pomocą prefabrykowanych pierścieni żelbetowych, na masie szybkowiążącej, kominy z cegły budowlanej

dane kontaktowe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dział Techniczny

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 28,
e-mail: zwik@pgk.zamosc.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 77.407.000,0 zł
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
BDO 000001537

wymienić. W przypadku gdy wysokość komina włazowego przekroczy 0,5 m studnie należy podwyższyć za pomocą kręgów żelbetowych.

Na lokalizację sieci i przyłączy po działkach nie będących własnością wnioskodawcy oraz roboty budowlane z nimi związane należy uzyskać zgodę właścicieli poszczególnych działek.

Na budowę sieci i przyłączy należy opracować dokumentację, która podlega uzgodnieniu w PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Do uzgodnienia należy złożyć 2 egz. dokumentacji w formie papierowej oraz wersję elektroniczną na adres uzgodnienia-wt@pgk.zamosc.pl. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej pozostaje w Archiwum Technicznym PGK. Przed zasypaniem i po wykonaniu sieci i przyłączy należy zgłosić je do odbioru technicznego do PGK Sp. z o.o. w Zamościu.

PROKURENT
Monika Pośnik
Monika Pośnik

PROKURENT
Magdalena Szadul

dane kontaktowe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dział Techniczny

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 28,
e-mail: zwik@pgk.zamosc.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 77.407.000,0 zł
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
BDO 000001537