



- UWAGI (instalacja kanalizacji):**
1. Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
  2. Syfony powinny być montowane tak aby była możliwość ich czyszczenia.
  3. Przestzeń pomiędzy stropem, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
  4. Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GK zgodnie z br. architektoniczną
  5. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach lub zakończyć zaworem napowietrzającym zgodnie z częścią opisową projektu.
  6. Instalację kanalizacji wewnętrznej (piony) wykonać z rur kanalizacyjnych niskosumowych.
  7. Rury prowadzić ze spadkiem min. 1,5%
  8. W miarę możliwości instalację prowadzić po trasie istniejącej instalacji.

|  |                              |  |                  |
|--|------------------------------|--|------------------|
| PROJEKTY                                     |                              | Nazwa inwestycji:  |                  |
| SANITARNE                                    |                              | Przebudowa instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Żeromskiego 3, Kościuszki 4, Bazylińska 19 w Zamościu |                  |
| Stadium:                                     | PT                           | Skala:   | Nr rysunku: 4    |
| Instalacja kanalizacji sanitarnej - piętro 2 |                              |  |                  |
| Tytuł rysunku:                               |                              |  |                  |
| FUNKCJA                                      | IMIĘ I NAZWISKO              | BRANŻA   | NR UPRAWNIENI    |
| Projektant                                   | mgr inż. Mateusz ZAWADZINSKI | INST. I SIECI SANITARNE  | LUB/0330/PWBS/21 |
| Sprawdzający                                 | mgr inż. Joanna ZAWADZINSKA  | DATA   | PODPIS           |
|  |                              | 09.02.2024   |                  |