


UWAGI (instalacja wodociągowa):

1. Instalację wykonać z rur stalowych nierdzewnych łączonych poprzez kształtki zaprasowywane.
2. Przewody zaizolować zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z PN-B-02421
3. Instalację prowadzić w miarę możliwości po wierzchu ścian. Zalecane jest wykorzystanie istniejących przejść przez przegrody budowlane.
4. Pod przyborami zamontować zawory kątowe odcinające.
5. W miarę możliwości stosować węże przyłączeniowe.
6. Każde odejście od pionu wodociągowego należy wyposażać w zestaw wodomierzowy składający się z zaworu odcinającego, wodomierza na konsoli wodomierzowej oraz zestawu odcinającego. Parametry poszczególnych zestawów wodomierzowych podano w części opisowej projektu.
7. Wszystkie przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych utwardzonych w przegrodzie umożliwiając przesunięcie się przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń między tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem.

PROJEKTY		Nazwa inwestycji:	
		Przebudowa instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Żeromskiego 3, Kościuszki 4, Bazylińska 19 w Zamościu	
Stadium:		PT	
Tytuł rysunku:		Instalacja wodociągowa - piętro 3	
Skala:		1:100	
Nr rysunku:		10	
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	
Projektant		mgr inż. Mateusz ZAWADZINSKI	
Sprawdzający		mgr inż. Joanna ZAWADZINSKA	
INST. I SIECI SANITARNE		NR UPRAWNIENI	
LUB/03/30/PWBS/21		DATA	
09.02.2024		PODPIS	