



- UWAGI (instalacja wodociągowa):**
- 1. Instalację wykonać z rur stalowych nierdzewnych łączonych poprzez kształtki zaprasowywane.
 - 2. Przewody zaizolować zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z PN-B-02421
 - 3. Instalację prowadzić w miarę możliwości po wierzchu ścian. Zalecane jest wykorzystanie istniejących przejść przez przegrody budowlane.
 - 4. Pod przyborami zamontować zawory kątowe odcinające.
 - 5. W miarę możliwości stosować węże przyłączeniowe.
 - 6. Każde odejście od pionu wodociągowego należy wyposażyć w zestaw wodomierzowy składający się z zaworu odcinającego, wodomierza na konsoli wodomierzowej oraz zaworu odcinającego. Parametry poszczególnych zestawów wodomierzowych podano w części opisowej projektu.
 - 7. Wszystkie przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych utwardzonych w przegrodzie umożliwiając przemieszczenie się przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń między tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem.

<div>PROJEKTY</div> <div><div>MZ</div></div> <div>SANITARNE</div>		Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Żeromskiego3, Kościuszki 4, Bazylińska 19 w Zamościu			
		Stadium: <div>PT</div>		Skala: <div>1:100</div>	
Tytuł rysunku: <div>Instalacja wodociągowa - piwnica cz. 1</div>					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mateusz ZAWADZIŃSKI	INST. I SIECI SANITARNE	LUB/0317/PBS/21	09.02.2024	
Sprawdzający	mgr inż. Joanna ZAWADZIŃSKA		LUB/0330/PWBS/21		