



UWAGI (instalacja kanalizacji):

1. Przybory sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
2. Syfony powinny być montowane tak aby była możliwość ich czyszczenia.
3. Przestzeń pomiędzy stropem, a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
4. Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GK zgodnie z br. architektoniczną
5. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach lub zakończyć zaworem napowietrzającym zgodnie z częścią opisową projektu.
6. Instalację kanalizacji wewnętrznej (piony) wykonać z rur kanalizacyjnych niskosumowych.
7. Rury prowadzić ze spadkiem min. 1,5%
8. **W miarę możliwości instalację prowadzić po trasie istniejącej instalacji.**

PROJEKTY		Nazwa inwestycji:	
SANITARNE		Przebudowa instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Żeromskiego3, Kościuszki 4, Bazylińska 19 w Zamościu	
Stadium:	PT	Skala:	Nr rysunku: 3
Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji sanitarnej - piętro 1			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIENI
Projektant	mgr inż. Mateusz ZAWADZINSKI	INST. I SIECI SANITARNE	LUB/0317/PBS/21
Sprawdzający	mgr inż. Joanna ZAWADZINSKA		DATA
			09.02.2024
			PODPIS