



***UWAGI:***

1. JAKO ZWÓD WYKORZYSTAĆ BLASZANE POKRYCIE DACHU BLACHĄ ARKUSZOWĄ ŁĄCZNĄ NA RABEK STOJĄCY (PRZY WARUNKU, ŻE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚY MINIMUM 0.5 mm).
2. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE WYSTAJĄCE PONAD DACH (CZAPKI KOMINOWE, OBRÓBKİ MET. ATYKY) PRZYŁĄCZYĆ DO SIATKI ZWODÓW (POKRYCIA DACHU BLACHĄ).
3. POKRYCIE BLACHĄ POŁĄCZA DACHOWYCH POŁĄCZYĆ METALICZNIE Z OBRÓBKAMI BLASZANYMI GZYMUSU.
4. GZYMYS I ATYTKY PRZEWIERCIĆ, a PRZEWÓD Fe<sub>2</sub>Ni 8mm UKŁADAĆ w PRZEWIERCIE w RURKACH IZOLACYJNYCH RVS.
5. POZOSTAŁE GZYMYSY NA TRASIE PRZEWIERCIE LUB WYKUĆ, a PO UŁOŻENIU PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH ODBUDOWAĆ DO PIERWOTNEGO STANU. GŁOWICE GZYMZÓW OBEJĆ LUKIEM.
6. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM Fe<sub>2</sub>Ni 8mm UKŁADANYM w RURCE RVS I ZATYNKOWANYM w BRUŻDZIE p/t.
7. ZŁĄCZA KONTROLNIE UMIEŚCIĆ w PUSZKACH METALOWYCH WPUŚCZANYCH, ZAMYKANYCH POKRYWKĄ LUB DRZWIČKAMİ.
8. ZASTOSOWAĆ DRZWIČKĘ (POKRYWKĘ) DEKORACYJNE BLASZANE LAKIEROWANE NA CZARNO, STOSOWANE NA INNYCH OBIEKTACH w STREFIE KONSERWATORSKIEJ STAREGO MIASTA (np. KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW).

Zamawiający	<b>MIASTO ZAMOŚĆ</b> <b>RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ</b>		<b>Stadium</b> <b>P.T.</b>
Objekt	<b>REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH I DACHU</b> <b>z KOMINAMI BUD. "DOM CENTRALNY" w ZESPOLE</b> <b>BLOKU XIV STAGRO GOSPOD. MIASTA w ZAMOŚCI</b>		<b>Bronża</b> <b>Elektr.</b>
Treść rys.	<b>PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ</b> <b>RZUT DACHU</b>		<b>Skala</b> <b>1:100</b>
Projektował	<b>inż. M. SIEDLECKI</b>	<b>12.2022</b>	<b>Nr. rys.</b>
Nr uprawnień	<b>UANB-VI-8387/32/90</b>		
Sprawdził	<b>mgr inż. S. OSTROWSKI</b>	<b>12.2022</b>	<b>E01</b>
Nr uprawnień	<b>LUB/0204/PWOE/11</b>		