

Obliczanie klasy ochronności wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chałubińskiego 42

3. Obliczenie wymaganego współczynnika skuteczności.

$E > 1 - N_c/N_d = 88,95 \%$

Konieczna klasa ochronności :

Klasa III + ochrona przeciwprzepięciowa.

Wykonano dn. 27.12.2022

.....
(podpis wykonawcy)