

MIASTO ZAMOŚĆ
ul. Rynek Wielki 13
22-400 ZAMOŚĆ

Zamość, dnia 13 sierpnia 2021 r.

IM-ZP.272.14.2021.MT

*Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Zamościu**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający: Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość przekazuje Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poniższą treść pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącą ww. postępowania wraz z odpowiedzią.

Część 2 zamówienia

Pytanie

Na kartach technicznych urządzeń zabawowych, wskazanych przez Zamawiającego w Projekcie budowlano-wykonawczym widnieją informacje, że słupy nośne mają być wykonane drewna modrzewiowego. Z kolei Specyfikacja techniczna zawiera informację, że te same elementy mają być "wykonane z drewna sosnowego, bezrdzeniowego. W opcji także z drewna klejonego wzdłużnie lub metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo."

Proszę o podanie szczegółowych wymagań dotyczących wykonania urządzeń.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że urządzenia należy wykonać zgodnie z projektem czyli wg charakterystyki na kartach technicznych, drewno modrzewiowe bezrdzeniowe.

Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Anna Maria Antos
Zastępca Prezydenta Miasta