


wysięgnik:
- długość ramienia - 1,5m na ulicę
- wysokość wysięgnika ulicznego - min. 1m od końcówki słupa
- typ: z promieniem gładkim lub z przejściem ostrym ramienia



słup nr: 1/A/80, 7/A/80

słup nr: 6/A/80



słup aluminiowy,
rurowy, h=8m,

słup aluminiowy,
rurowy, h=8m,


słup aluminiowy,
rurowy, h=8m,

h=8m


h=(8,5)m

h=8m


MAKO CONSULTING
ul. Peowia k ó w 9 / 2 7
2 2 - 4 0 0 Z a m o ś ć
www.makoconsulting.com.pl




fundament
- 4x M24x33
- rozstaw śrub: 400x400
- beton zbrojony



fundament
- 4x M24x33
- rozstaw śrub: 400x400
- beton zbrojony



fundament
- 4x M24x33
- rozstaw śrub: 300x300
- beton zbrojony



słup nr: 9/A/80

słup aluminiowy,
rurowy, h=4m,

fundament
- 4x M18
- rozstaw śrub: 200x200
- beton zbrojony



INWESTOR:	PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ
LOKALIZACJA:	066401_1.0001.AR_1.9, 066401_1.0001.AR_1.73, 066401_1.0001.AR_1.11/21, 066401_1.0001.AR_1.27/12, 066401_1.0001.AR_1.72, 066401_1.0001.AR_1.27/11, 066401_1.0001.AR_1.27/5, 066401_1.0001.AR_1.11/21
TYTUŁ OPRACOWANIA:	ROZBUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZALEWU MIEJSKIEGO W ZAMOŚCI
TREŚĆ OPRACOWANIA:	SŁUPY OŚWIETLENIOWE
PROJEKTANT	MGR INŻ. SŁAWOMIR OSTROWSKI
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. JAROSŁAW GAJEWSKI
SPECJALNOŚĆ	ELEKTRYCZNA
DATA	18.10.2023
SKALA	-----
NR RYS.	03