



ZAMAWIAJĄCY:

Zamość, dnia 23.02.2026 r.

MIASTO ZAMOŚĆ

ul. Rynek Wielki 13

22-400 Zamość

Numer postępowania: RIM.272.4.2026.MSZ

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający Miasto Zamość informuje o pytaniach i odpowiedziach w postępowaniu pt. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: część A - w bocznej ulicy Zagrodowej, część B w ulicy Grabskiego w Zamościu**, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

I. Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy Zamawiający wrazi zgodę na wykonanie zadania dotyczącego Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Grabskiego w Zamościu na działce numer 44/10 w całości metodą wykopu otwartego wraz z odtworzeniem pierwotnej nawierzchni drogowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyrazi zgodę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wł. Grabskiego w całości metodą wykopu otwartego wraz z odtworzeniem pierwotnej nawierzchni drogowej.

Zgodnie z opisem strona 10 dokumentacji technicznej cyt. *Kanały kanalizacji sanitarnej układać ze spadkiem przedstawionym na profilach kanalizacji. Przy ustalaniu spadku kierowano się zasadą prawidłowego zagłębienia i uzyskania grawitacyjnego przepływu gwarantującego samooczyszczenie się kanałów, jak również możliwością włączenia się do istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej. Zagłębienie i spadki określono w nawiązaniu do rzędnych istniejących. W przypadku montażu kanałów metodą tradycyjną należy na dnie wykopu wykonać w uprzednio przygotowanym wykopie, warstwę podsypki 20 cm, a po ułożeniu rur należy wykonać warstwę zasypki grubości 20cm. Na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podłużnych podano średnicę, materiał, głębokość oraz spadek kanału.*

Wycenę należy sporządzić zgodnie dokumentacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej.

II. Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Powyższe wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia staje się jej integralną częścią i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Prezydenta Miasta

/-/

Marek Kudela

Zastępca Prezydenta Miasta