

IM-ZP.272.10.2024.MT

*Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu*

**WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. ***Przebudowa drogi bocznej ul. Zamoyskiego w Zamościu***

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający: Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość przekazuje Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poniższą treść pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącego ww. postępowania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji, prosimy o wskazanie właściwej grubości warstwy wiążącej z AC16W (poz. 19 przedmiaru).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że grubość warstwy wiążącej należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym - 6 cm. Przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym.

Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta


Anna Maria Antos
Zastępca Prezydenta Miasta