

Zamość, dnia 21 kwietnia 2021 r.

MIASTO ZAMOŚĆ
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

IM-ZP.272.54.2020.MT

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 8)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w zw. art. 90 ust.1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), Miasto Zamość przekazuje Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz z odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ (28)

(1) 1. *W dokumentacji brak szczegółów dotyczących parkietu - wymiary (gr, szer, dł.) oraz sposobu montażu i wykończenia. Prosimy o wyjaśnienie.*

Odpowiedź: W aktualizacji dokumentacji nie zmieniono w stosunku do dokumentacji Pas Projekt posadzek w pomieszczeniach użytkowych, za wyjątkiem pomieszczeń komunikacyjnych. Przyjąć parkiet dębowy, klejony do podłoża, o wymiarach około 350 x 65 x 16 mm. Powierzchnie impregnować i lakierować na mat na warstwie podkładowej.

(2) 2. *Czy zakres przetargu obejmuje wykonanie rekonstrukcji tynków historycznych na elewacji w ilości szacowanej około 20-25% całości elewacji, zgodnie z punktem 10.27 opisu technicznego do projektu autorstwa Jana Burmasa?*

Odpowiedź: Zakres przetargu nie obejmuje rekonstrukcji tynków, a zachowanie i konserwację historycznych tynków, o ile zostaną odkryte.

ZESTAW PYTAŃ (29)

(1) *1. Jak należy zabezpieczyć odkrytą piwnicę poza budynkiem Akademii Zamojskiej od strony północnej na wprost korytarza w osiach B-C zaadaptowaną na zbiornik na fekalia.*

Odpowiedź: Odkrytą, sklepioną komorę szamba, po inwentaryzacji, należy zasypać piaskiem z dodatkiem cementu w ilości 50 kg cementu na 1 m³ piasku.

Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Andrzej Wnuk