GEOPROBLEM	KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ **DPL**	DATA:
	Zamość - ul. Akademicka - Akademia Zamojska	06.2012

Przy otw. Nr **1**

Rzędna: 214,63

Głębokość w m ppt	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N10)	INTERPRETACJA: Stany gruntów	N10	ID/Is
	0,05	Płytki betonowe				
		Chudy beton				
		n(Ps)				
		n(II+k+c)				
1.0				**mpl**		
		n(II+cz.org.+k+c)				
2.0		II				
		II				
3.0						
		II+ok.m				
4.0		KRg(G+m)				
		KWg(GII)	31 37			
5.0						
		KWg(GII+m)	34 47 52			
6.0						

Wytrzymałość na ścinanie τ 50 100 150

Przy otw. Nr **2**

Rzędna: 214,56

Opracowali: mgr inż. J. Grzesik

mgr inż. H. Luterek

Głębokość w m ppt	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N10)	INTERPRETACJA: Stany gruntów	N10	ID/Is
	0,05	Płytki betonowe				
		Chudy beton				
		n(Ps)				
		n(Ps+II+cz.org.)		**łzn/szg**	5	0,91
1.0				**łzn**	2	0,89
		n(Pg+k+c)		**mpl**		
2.0		II				
		II				
3.0						
		KRg(G+m)				
4.0						
		KWg(GII+m)				
		KWg(GII)	35 34			
5.0						
		KWg(GII+m)	40 40 46 57			
6.0						

Wytrzymałość na ścinanie τ 50 100 150