LEGENDA

- Przewody instalacji c.o. - zasilanie
- Przewody instalacji c.o. - powrót
- Przewody instalacji c.t. - zasilanie
- Przewody instalacji c.t. - powrót
- CO092 DN032 — Pion instalacji c.o. - średnica nominalna
- CT092 DN032 — Pion instalacji c.t. - średnica nominalna
- Grzejnik
- E.204 +20 °C Wsym: 0 W — Informacje na temat pomieszczenia: nazwa, przewidziana temperatura, wymagana moc cieplna

Uwagi:
1. W razie wątpliwości dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem.
2. Każdy z rysunków należy rozpatrywać jako integralną część projektu, wraz z opisem, opracowaniem branżowe oraz opis projektu.
3. Nie należy domierzać wymiarów z rysunku.
4. Roboty budowlane wymiary, przebicia, należy sprawdzić na budowie.
5. Rozpiów przewodzenia instalacji są liczone od poziomu ±0.00
6. Ostateczną wysokość przewodzenia kanałów w pomieszczeniach technicznych ustalić z innymi instalacjami i wysokością sufitów podwieszanych.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację wykonawczą na budowie.
8. Wszystkie instalacje muszą być wykonane jako szczelne, sprawne i przystosowane do użytkowania.
9. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia rzeczywistych wymiarów urządzeń i instalacji dostarczonych na budowę celem sprawdzenia ich zgodności z projektem wykonawczym.

* Wszelkie roboty własne produktów (materiałów i urządzeń) powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardy wykonania oraz określonymi właściwości i wymogiem technicznych, zaleconych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwiązań. Dopuszcza się rozwiązania zamienne - równoważne, po uzgodnieniu z projektantem i producentem, pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych, nie gorszych niż przyjęte w projekcie i po konsultacji z projektantem i Inwestorem.

Projekt
Projekt wykonawczy remontu konserwatorskiego oraz przebudowa budynku Akademii Zamojskiej wpisanego do rejestru zabytków w zakresie: zmiany zagospodarowania dziedzińca, wyburzenia otworu drzwiowego na parterze, zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń na poddaszu oraz zmiany układu okien dachowych i otworów technicznych na dachu od strony dziedzińca

Etap
III

Adres
dz. ew. nr 16/6
ul.Akademicka 8,
Zamość

Inwestor
MIASTO ZAMOŚĆ
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

Branżowe Biuro Projektowe
GORYCKI & SZNYTERMAN
HEADFIRST TECHNOLOGIES
Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.
ul. Chałubińskiego 53, 30 - 698 Kraków
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
www.fpga.pl

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
31 - 115 Kraków Plac Szczepański 3B tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 43, www.pkz-arkona.pl

New Amsterdam
31 - 000 Kraków, Ul. Felicjanek 2b,
tel. (12)366 46 28, e-mail: office@newamsterdam.pl, www.newamsterdam.pl

Kierownik projektu
mgr inż. arch. Tadeusz Nowak
nr uprawnień
AW-76/84 — Podpis

Branża sanitarna - Główny Projektant
mgr inż. Mateusz Mieko
nr uprawnień
SWK0126/PBS/15 — Podpis

Branża sanitarna - Projektant
mgr inż. Elżbieta Kordeusz
nr uprawnień
UAN-84/90, PSOZ-t/5291/94 — Podpis

Branża sanitarna - Sprawdzający
mgr inż. Jakub Chłeboda
nr uprawnień
MAP/0301/PBS/15 — Podpis

Nazwa rysunku
RZUT PODDASZA INSTALACJA C.O I C.T

Data	Skala	Format
02.2019	1:100	1189x840

Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Rysunku
ZAM-PW-CO01