




Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58
sekretariat@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl

Zamość, 28.02.2024 r.

ZT.835.430.1.823.2023.PK



Urząd Miasta Zamość
Wydział Inwestycji Miejskich
i Zamówień Publicznych
ul. Ormiańska 11
22-400 Zamość

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg w mieście Zamość

W odpowiedzi na pismo znak IM-ZP.7013.1.2.3.2024.MM z dnia 07.02.2024 r. (data wpływu 14.02.2024 r.) w sprawie jak wyżej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, podaje warunki techniczne na budowę kanalizacji deszczowej w niżej wymienionych ulicach:

1. Zagrodowej (na odcinku od ul. Górnej do ul. Lubelskiej)

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewidzieć do istniejącego kanału deszczowego Kd600 zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Zagrodowej i ul. Górnej. Włączenie do istniejącego sięgacza kd300 do dz. nr 66/2.

2. Maćkowskiego wraz z odcinkiem na przedłużeniu do ul. Lubelskiej

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewidzieć do istniejącego kanału deszczowego Kd600 zlokalizowanego w ul. Górnej. Włączenie do istniejącej studni o rzędnych 206,76/204,41.

3. Peowiaków (od ronda przy ul. J. Piłsudskiego do ronda przy cmentarzu)

Informujemy, że na przedmiotowy odcinek ulicy Peowiaków, w ubiegłych latach, opracowana była dokumentacja projektowa odwodnienia ulicy. Częściowo wody opadowe odprowadzane są do wykonanych wpustów ulicznych. Na wykonanie odwodnienia całego odcinka ulicy Peowiaków od ronda przy ul. J. Piłsudskiego do ronda przy cmentarzu należy opracować koncepcję odwodnienia. Można wykorzystać istniejące odcinki sieci i wpusty kanalizacji deszczowej bądź projektować nowe odcinki sieci w zależności od decyzji projektanta.

4. Wazowskiego

Brak warunków technicznych, w rejonie przedmiotowej ulicy brak jest miejskiej kanalizacji deszczowej.

Kanalizację deszczową projektować z rur PVC o litej, jednorodnej strukturze ścianki, sztywności obwodowej minimum SN 8, PE-HD, PP lub innych o równoważnych parametrach. Studnie rewizyjne projektować z kręgów żelbetowych lub z tworzywa minimum Ø 1200 mm, zwieńczone odpowiednimi do rodzaju terenu płytami nadstudziennymi. Włazy kanałowe klasy D400, wykonane z żeliwa szarego, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, z poprzecznym zabezpieczeniem przed obrotem. Wpusty deszczowe z osadnikiem, ruszty wyjmowane wykonane z żeliwa szarego.

Wszystkie wpusty deszczowe włączone do kanalizacji sanitarnej należy na stałe zlikwidować i odpiąć od sieci.

Na przebudowywanych odcinkach ulicy należy wyregulować i dostosować do projektowanych rzędnych i klasy drogi istniejące uzbrojenie sieci:

- Wodociągowej przez podniesienie lub obniżenie obudów, skrzynek zasurowych i hydrantowych z zachowaniem ich funkcjonalności. Skrzynki ustawiać na płycie zapewniającej zachowanie stabilności.

dane kontaktowe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział Techniczny

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 11, - 28, - 03,
e-mail: zwik@pgk.zamosc.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 69.484.000,0 zł
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
BDO 000001537

- Kanalizacji sanitarnej przez regulację wysokości posadowienia włączów studni rewizyjnych, za pomocą prefabrykowanych pierścieni żelbetowych, na masie szybkowiążącej, kominy z cegły budowlanej wymienić. W przypadku gdy wysokość komina włączowego przekroczy 0,5 m studnie należy podwyższyć za pomocą kręgów żelbetowych.
- Wszystkie wymieniane włązy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpusty żeliwne zdemontowane w czasie przebudowy ulicy należy protokolarnie przekazać właścicielowi uzbrojenia.

Na budowę kanalizacji deszczowej należy opracować dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Dokumentacja wraz z opisem regulacji i sposobu zabezpieczenia występującego uzbrojenia wod-kan podlega uzgodnieniu w PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Do uzgodnienia należy złożyć 2 egz. dokumentacji w formie papierowej oraz wersję elektroniczną na adres uzgodnienia-wt@pgk.zamosc.pl. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej pozostaje w Archiwum Technicznym PGK. Przed zasypaniem i po wykonaniu przyłącza należy zgłosić je do odbioru technicznego do PGK Sp. z o.o. w Zamościu.

Przes Zarządu
Małgorzata Bzówka

dane kontaktowe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dział Techniczny

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 11, - 28, - 03,
e-mail: zwik@pgk.zamosc.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 69.484.000,0 zł
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
BDO 000001537