

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

**WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą **Rozbudowa Zamojskiego Domu Kultury przy ul. Partyzantów 13 - I etap.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Miasto Zamość przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada rysunki z rozmieszczeniem urządzeń technologii sceny?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie ma takich rysunków, przygotowanie będzie należało do Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Czy można wykorzystać istniejącą podkonstrukcję do montażu elementów mechaniki sceny?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wymagana jest opinia konstruktora w celu sprawdzenia podkonstrukcji do montażu elementów mechaniki sceny.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada opinię konstruktora w zakresie nośności istniejącej podkonstrukcji pod mechanikę sceny?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada opinii konstruktora, odpowiedzialność za montaż, właściwą pracę urządzeń oraz opinię konstruktora należeć będą do Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Czy w zakresie zamówienia ujęta jest konstrukcja dodatkowych przejść kładki technicznej nad sceną?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że należy ją wykonać w porozumieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 5

Czy istnieje podkonstrukcja pod sztankiety głośnikowe nad proscenium?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że należy ją wykonać w porozumieniu z Zamawiającym i z wymaganiami akustycznymi sali widowiskowej.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w sztankietach i mostach napędów na bazie wciągarek z nawijaniem liny na linę (tzw. bobinowych)?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza takich rozwiązań. W opisie mechaniki sceny zostały wskazane rodzaje wciągarek, jako źródło napędu zastosowano wciągarki bębnowe z naciętą liną śrubową do mostów oświetleniowych i sztankietów dekoracyjnych oraz do sztankietów głośnikowych widowni wciągarki rurowe z bębnami z naciętą liną śrubową.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawów głośnikowych szerokopasmowych (ZG01-24) nie posiadających możliwości zmiany właściwości urządzenia ze źródła typu „line array” na źródło punktowe bez stosowania narzędzi i demontażu elementów?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w specyfikacji nagłośnienia wskazano konstrukcję umożliwiającą zmianę właściwości urządzeń ze źródła line array na źródło punktowe bez zastosowania narzędzi i demontażu elementów.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawów głośnikowych niskotonowych (SUB01-08) o charakterystyce dookólnej, oferujących możliwość uzyskania charakterystyki kardoidalnej z wykorzystaniem 3 zestawów niskotonowych?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza, zgodnie ze specyfikacją nagłośnienia, kardoidalna charakterystyka kierunkowa z jednej obudowy.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterownika cyfrowej konsoly fonicznej (KON01), pozwalającego na przetwarzanie 72 kanałów wejściowych w 48 kHz?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wymagany system konsoly fonicznej musi umożliwiać pracę z nie mniej niż 120 kanałami wejściowymi w minimum 96 kHz.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń systemu interkomowego

wykorzystujących topologię gwiazdy, tj. wykorzystanie jednostki centralnej oraz pulpitów podłączonych bezpośrednio do niej?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że parametry urządzeń muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w punkcie 3. SYSTEM INTERKOMOWO-ROZGŁOSZENIOWY w „Załącznik nr 10 – STWiOR /dźwięk.pdf”. Urządzenia muszą oferować możliwość pracy w systemie bez jednostki centralnej.

Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

/-/ Piotr Zajac

Zastępca Prezydenta Miasta