

Zamość, dnia 13 maja 2026 r.

MIASTO ZAMOŚĆ
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

znak sprawy: RIM.272.9.2026.MS

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3351L (ul. Peowiaków) w km od 0+000,00 do km 0+881,44 i drogi powiatowej nr 3332L (ul. Przemysłowej) od km 0+012,00 do km 0+078,39 w Zamościu.**

WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość – przekazuje treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 86

Czy w ciągu ulicy Peowiaków planowany jest do budowy kanał technologiczny, w którym będzie możliwość zabudowania kabla światłowodowego oraz kabla zasilającego do wskazanych słupów oświetleniowych (nr 14, 32, 43, 23, 9) na których planuje się zabudować kamery monitoringu. Jeśli tak to prosimy o wskazanie na mapach przebiegu trasowego przedmiotowego kanału lub innego ciągu kablowego dla tych kabli oraz określenie w jaki sposób Wykonawca ma doprowadzić kable (światłowodowy oraz zasilający) do słupów na których będą zabudowane kamery.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie planuje budowy kanału technologicznego. Wykonawca jest zobowiązany poprowadzić zasilanie przewodem zlokalizowanym w miejscu drogi dla pieszych. Podłączenie przewodów należy wykonać przez istniejącą latarnię, na której będzie zamontowana kamera.

Pytanie 87

Prosimy o doprecyzowanie parametrów drzewa Platan klonolistny w ilości 139 szt.. Pytanie dotyczy parametru obwodu na wysokości 1m (obwodu pnia, nie obwodu korony).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że średnica obwodu sadzonki drzewa mierzona na wysokości 1,0 m jest podana w opracowaniu pn. Projekt zagospodarowania terenu zieleni.

Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zatwierdził:

Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Marek Kudela
Zastępca Prezydenta Miasta