

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
w Lublinie
DELEGATURA W ZAMOŚCIU
ul. Staszica 29, 22-400 Zamość
tel./fax 84 638 59 71

09.01.23
**Zakład Gospodarki Lokalowej
w Zamościu Sp. z o.o.**
ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość



Nasz znak: IN.III.5183. / . / .2023

Data: 03 STY. 2023

Sprawa: wytyczne konserwatorskie

Obiekt: Cella Łukasińskiego, część Kurtyny I-VII i Nadszańiec bastionu VII – fortyfikacje miasta Zamościa wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie znak: KL.V-7/61/66, pod numerem A/48

W związku z pismem znak: DT.081.27.507.LU.2022.MB z dnia 1 grudnia 2022 r. (data wpływu do tut. Organu dnia 7 grudnia 2022 r.) w sprawie wydania wytycznych konserwatorskich dla robót budowlano-konserwatorskich obejmujących pomieszczenie Celi Łukasińskiego wraz z sąsiednim pomieszczeniem oraz Nadszańiec K-2 w Zamościu, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Zamościu przekazuje następujące wytyczne konserwatorskie:

- przeprowadzenie prac konserwatorskich wątku ceglanego elewacji zewnętrznej Celi Łukasińskiego, z uzupełnieniem ubytków cegieł oraz wymianą wtórnych zapraw cementowych;
- przeprowadzenie konserwacji portali kamiennych Celi Łukasińskiego;
- wykonanie robót budowlanych wewnątrz pomieszczeń Celi Łukasińskiego i Kurtyny I-VII oraz kontynuacja uszczelniania dachu zielonego nad nimi;
- wykonanie metalowych obróbek na murze nad wejściem do Trasy Turystycznej w pomieszczeniach Kurtyny I-VII;
- usunięcie zniszczonych tynków wewnątrz budynku Nadszańca bastionu VII, oczyszczenie wątku ceglanego i w zależności od stanu technicznego cegieł, zaimpregnowanie i pozostawienie nieotynkowanej ściany lub otynkowanie tynkiem renowacyjnym (traconym);
- zmianę systemu ogrzewania z elektrycznego na centralne ogrzewanie z sieci miejskiej w formie kanałów podłogowych (parter) oraz grzejników (I piętro): systemy rur należy rozprowadzić poziomo pod stropem (w miarę możliwości za belkami konstrukcyjnymi), a pionowy umieścić w miejscach jak najmniej widocznych - wszystkie elementy zewnętrzne należy scalić kolorystycznie z blachą stropu.

Budynek Celi Łukasińskiego, pomieszczenia pod Kurtyną I-VII oraz Nadszańiec bastionu VII stanowią część fortyfikacji miasta Zamościa wpisanych do rejestru zabytków pod nr A/48 i podlegają prawnej ochronie konserwatorskiej. Wszelkie roboty budowlane prowadzone przy zabytku wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

**Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków**

[Signature]
mgr inż. arch. Olgierd Hatochuk
Kierownik Delegatury w Zamościu

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a