

Zamość, dn. 20.01.2017 r.

L. dz. 352 /RE1/RM/ZK/2017

RYSY Architekci pracownia W-wa
ul. Topolowa 2/91
05-500 Mysiadło

Dotyczy: określenia sieci i warunków usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych w związku inwestycją pt. „Rozbudowa ogrodu zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu”.

W odpowiedzi na Państwo pismo Rejon Energetyczny Zamość informuje, że w zakresie naszej sieci elektroenergetycznej na terenie ZOO im. Stefana Milera w Zamościu nie ma kolizji z naszymi urządzeniami elektroenergetycznymi. W związku z tym, wystarczy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących zbliżeń oraz skrzyżowań urządzeń elektroenergetycznych z budynkami, drogami czy ogrodzeniami. W takich przypadkach należy zabezpieczać kable elektroenergetyczne osłonami dzielonymi oraz wykonywać prace ręcznie w pobliżu tych urządzeń.

Na terenie ZOO mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne kolidujące z powyższą inwestycją, ale stanowią one własność Miasta Zamość. W związku z tym, nie podlegają one naszym szczególnym zasadom usuwania kolizji a sposób ich likwidacji należy uzgodnić z Inwestorem.

Prace prosimy zgłosić do RE Zamość a po ich zakończeniu do odbioru technicznego należy dostarczyć do RE dokumentację techniczno-prawną.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Zamość

Dyrektor
Tadeusz Snopek

Do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a